


カルチャー棟大ホール照明設備一覧



常設器具

操作卓	プリセットフェーダー(40本×3段)	
丸茂製照明操作卓	クロスフェーダー(1組)	
PRETYNA	グループフェーダー(4本)	
(COMOS読込可)	メモリーシーン(500シーン)	
	サブマスターフェーダー(6本×10ページ)	
ボーダーライト	BCQ-200W×63灯 4色配線	
第1サスペンションバトン	1000W平凸レンズスポットライト 8台	
	1000Wフレネルレンズスポットライト 16台	
第2サスペンションバトン	1000W平凸レンズスポットライト 8台	
	1000Wフレネルレンズスポットライト 16台	
上手フロントサイド	1000W平凸レンズスポットライト 12台	
	1000Wカッターライト RJ-611SX (Aサイズ) 3台	
下手フロントサイド	1000W平凸レンズスポットライト 12台	
	1000Wカッターライト RJ-611SX (Aサイズ) 3台	
シーリング	1000W平凸レンズスポットライト 24台	
	1000Wカッターライト RJ-611SX 4台	
センタースポット室	2000Wクセノンペン(USHIO XPS-2008SR) 2台	

* サスペンションライトの凸レンズは 丸茂 CSQ-1000W
 * フロント・シーリングの凸レンズは 丸茂LNC2-250-1000W

ケーブル類 *20A及び30Aのコネクタ、コンセントの形状はC型です

大ホール器具庫	20A-20A	2m	20本
	20A-20A	5m	10本
	20A-20A	10m	10本
	30A-30A	2m	20本
	30A-30A	5m	10本
	30A-30A	10m	10本
	30A-20A	2m	20本
	30A-20A	5m	10本
	15A-15A	5m	5本
	20A<20A	1m	30本
	30A<20A	1m	10本
	20A-15A 2口 BOX型	5m	3本
	30A-15A 3口 BOX型	5m	3本

移動用器具

大ホール器具庫	1000W平凸レンズスポットライト (丸茂 CSQ-1000W)	12台
	1000Wフレネルレンズスポットライト (丸茂 FQH-1000WS1-16RC2)	12台
	2000Wフレネルレンズスポットライト (丸茂 FQH-2000WS1-R)	6台
	575Wソースフォー426 (Bサイズ) ソースフォー用先球36° (差し替え)	12台 4個
	ソースフォー用先球50° (差し替え)	4個
	500Wバーライト(VN球)(丸茂 SPHIII-AL)	16台
	フットライト 85W×12灯 4色配線 (丸茂 PEQ-85W12L-4C)	6台
	スタンド (丸茂 ST2C)	12本
	平置きベース (丸茂 SHB-10)	20枚
	ダボ付きアーム (丸茂 AMT)	12本
	ロングハンガー (丸茂 HAL)	6本
	ハンガー(丸茂 HAS II)	27個
ハイスタンド (丸茂 ST3C-12)	6本	

大小兼用機材	ミラーボールφ450mm 吊置兼用	1台
	SF用 Twin FX Gobo Rotators	8台
	1000Wカッターライト用アイリス	8個
	2灯ミニブルードライト 500W×2 (東芝ライテック AL-MB-2)	4台
	C型30A 3chボーダーケーブル(10m)	2本

☆兼用機材は事前予約が必要です。照明担当までご連絡ください。

*会場にT型への変換コードはありません。
 *予告なく変更する場合がありますのでお問い合わせください。
 *ホールの容量は、客電含み150KWとなっております。
 フル点灯の際はご注意ください。
 *スモークマシンは水溶性を含めて使用できません。

カルチャー棟サービスステーション
 TEL 03-6407-7709(直通)
 FAX 03-3467-7170(直通)
 TEL 03-3469-2525(利用受付窓口)
 2015.1.1現在

カルチャー棟大ホール 照明アドレス表

No. 1

負荷No. 相	1 R	2 S	3 T	4 R	5 S	6 T	7 R	8 S
負荷名称	B上下1	B上下2	B上下3	B上下4	B中1	B中2	B中3	B中4
	9 T	10 R	11 S	12 T	13 R	14 S	15 T	16 R
	1S1	1S2	1S3	1S4	1S5	1S6	1S7	1S8
	17 S	18 T	19 R	20 S	21 T	22 R	23 S	24 T
	1S9	1S10	1S11	1S12	1S13	1S14	1S15	1S16
	25 R	26 S	27 T	28 R	29 S	30 T	31 R	32 S
	2S1	2S2	2S3	2S4	2S5	2S6	2S7	2S8
	33 T	34 R	35 S	36 T	37 R	38 S	39 T	40 R
	2S9	2S10	2S11	2S12	2S13	2S14	2S15	2S16
	41 S	42 T	43 R	44 S	45 T	46 R	47 S	48 T
	FS上1	FS上2	FS上3	FS上4	FS上5	FS上6	FS上7	FS上8

No. 2

49 R	50 S	51 T	52 R	53 S	54 T	55 R	56 S
FST1	FST2	FST3	FST4	FST5	FST6	FST7	FST8
57 T	58 R	59 S	60 T	61 R	62 S	63 T	64 R
CL1	CL2	CL3	CL4	CL5	CL6	CL7	CL8
65 S	66 T	67 R	68 S	69 T	70 R	71 S	72 T
CL9	CL10	CL11	CL12	CL13	CL14	CL15	CL16
73 R	74 S	75 T	76 R	77 S	78 T	79 R	80 S
FC上1	FC上2	FC上3	FC上4	FC上5	FC上6	FC上7	FC上8
81 T	82 R	83 S	84 T	85 R	86 S	87 T	88 R
FCT上9	FCT上1	FCT上2	FCT上3	FCT上4	FCT上5	FCT上6	FCT上7
89 S	90 T	91 R	92 S	93 T	94 R	95 S	96 T
FCT上8	FCT上9						

No. 3

97 R	98 S	99 T	100 R
客席1	客席2	客席3	客席4
101 T	102 R	103 S	104 T
客席5	客席6	客席7	客席8
105 S	106 T	107 R	108 S
客席9			

客席1～8 客電
客席9 前室




: 作業灯及びAC-GC切替回路



: 負荷切替回路

カルチャー棟大ホール 照明回路回線図



カルチャー棟大ホール 照明基本仕込み図

